ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: Российская Федерация, 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес лаборатории: 169840, Республика Коми, г. Инта,
ул. Северная - промплощадка ОКС
(очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды поверхностного источника водоснабжения р. Б. Инта (водозабор №1), питьевой воды перед подачей в сеть (головные сооружения) и питьевой воды централизованного водоснабжения (сети)

Средние данные за 2016 год.

№ п/п	Определяемый компонент	Ед. измер.	ПДК поверхностных источников водоснабжения	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Обозначение (наименование) НД на МИ	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: вода поверхностных источников водоснабжения	вода централизованных систем питьевого водоснабжения		
						река Б.Инта	Головные сооружения	Сети	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нитрат-ионы (в пересчете на азот)	мг/дм^3	45 (по нитрат-ионам)	45 (по нитрат-ионам)	ГОСТ 33045 метод Д	0,22	0,17		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,5	0,5	ГОСТ 18165	0,042	0,043		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	< 0,05	< 0,05		
4	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	мгO_2/дм^3	3		ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	1,58	1,01		
5	Взвешенные вещества	мг/дм^3			ПНД Ф 14.1:2.110-97	5,5			
6	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ 3351	0	0	0	
7	Железо общеее	мг/дм^3	1,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	0,92	0,90		
8	Жесткость общая	°Ж	7	7	ГОСТ 31954 метод А	1,93	1,90		
9	Запах	баллы	2	2	ГОСТ 3351	0	0	0	(при 20°С)
						0	0	0	(при 60°С)
10	Аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот)	мг/дм^3	2	1,5	ГОСТ 33045 метод А	0,26	0,37		
11	Молибден	мг/дм^3	0,25	0,25	М01-28-2007	< 0,025	< 0,025		
12	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	< 0,1	< 0,1		
13	Марганец	мг/дм^3	0,1	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,094	0,096		
14	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,034	0,034		
15	Мутность	мг/дм^3	20	1,5	ГОСТ 3351	2,82	1,81	2,08	
16	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,020	0,020		
17	Нитрит-ионы	мг/дм^3	3,0	3,0	ГОСТ 33045 метод Б	0,0037	0,0041		
18	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	< 0,025	< 0,025		
19	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	7,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99	4,7	4,4		
20	Водордный показатель (pH)	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,7	7,5		
21	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	17,9	11,6		
22	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	118	118		
23	Температура	°С			РД 52.24.496-2005	6,7			
24	Фенолы	мг/дм^3	0,25 (фенольный индекс)	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,0026	0,00198		
25	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,016	0,012		
26	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 4386 вар. А	0,211	0,203		
27	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	2,2	3,8		
28	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	< 0,01	< 0,01		
29	Цветность	градусы цветности	35	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	99	93	98	
30	Цинк	мг/дм^3	5	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	< 0,005	0,0055		
31	Щелочность	ммоль /дм^3			ЦВ 1.01.11-98"А"	1,95			
32	Никель	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	< 0,01	< 0,01		
33	Мышьяк	мг/дм^3	0,05	0,05	М 01-26-2006	< 0,005	< 0,005		
34	Свинец	мг/дм^3	0,03	0,03	ГОСТ 18293 п.3	< 0,005	< 0,005		

Примечание:
Испытания проведены в ИЛ ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

Начальник ИЛ: Дербенцева Т.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МП

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: Российская Федерация, 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес лаборатории: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Северная - промплощадка ОКС
(очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения, обработанной питьевой воды и воды в сети микрорайон "Западный" (водозабор №2). Средние данные за 2016 год

№ п/п	Определяемый компонент	Ед. измер.	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Обозначение (наименование) НД на МИ	ОБЪЕКТ ИЗМЕРЕНИЯ: вода подземных источников водоснабжения		вода централизованных систем питьевого водоснабжения		
						А-54	Э - 2240	Насосн. Станц.	СОШ №3	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нитрат-ионы (в пересчете на азот)	мг/дм^3	45 (по нитрат-ионам)	45 (по нитрат-ионам)	ГОСТ 33045 метод Д	1,6	0,24	2,6		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,5	0,5	ГОСТ 18165	<0,04	<0,04	<0,04		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,65	1,19	1,16		
4	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ 3351	0	0	0	0	
5	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	4,2	2,4	1,8		
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ 31954 метод А	7,8	3,8	4,8		
7	Запах	баллы	2	2	ГОСТ 3351	2	1	0	0	(при 20°С)
						1	0	0	0	(при 60°С)
8	Аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот)	мг/дм^3	2,0	2,0	ГОСТ 33045 метод А	2,93	1,95	2,02		
9	Молибден	мг/дм^3	0,25	0,25	М01-28-2007	<0,025	<0,025	<0,025		
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	<0,1	<0,1	<0,1		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод Б	0,62	0,31	0,37		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,43	0,083	0,106		
13	Мутность	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 3351 п.5	2,6	2,6	4,8	2,6	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98			0,029		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000			<0,025		
16	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99	2,74	4,2	3,4		
17	Водордный показатель (pH)	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,2	7,7	7,7		
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	149	81	100		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	786	771	776		
20	Температура	°С			РД 52.24.496-2005	3,8	3,4			
21	Фенолы	мг/дм^3	0,25 (фенольный индекс)	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02			0,00071		
22	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,121	0,068	0,097		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 4386 вариант А	0,44	0,52	0,50		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	24	42	42		
25	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	<0,01	<0,01	<0,01		
26	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	172	158	67	46	
27	Цинк	мг/дм^3	5	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	<0,005	<0,005	<0,005		
28	Никель	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	<0,01	<0,01	<0,01		
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,05	0,05	М 01-26-2006	<0,005	<0,005	<0,005		
30	Свинец	мг/дм^3	0,03	0,03	ГОСТ 18293 п.3	<0,005	<0,005	<0,005		

Примечание:
Испытания проведены в ИЛ ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

Начальник ИЛ: Дербенцева Т.В.

МП

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: Российская Федерация, 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес лаборатории: 169840, Республика Коми, г. Инта,
ул. Северная - промплощадка ОКС
(очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения, обработан питьевой воды и воды в сети микрорайон "Южный" (водозабор №3). Средние данные IV квартал 2016года

№ п/п	Определяемый компонент	Ед. измер.	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Обозначение (наименование) НД на МИ	ОБЪЕКТ ИЗМЕРЕНИЯ: вода подземных источников водоснабжения			вода централизованных систем питьевого водоснабжения		
						А-75	А -78	А - 108	Насосн. Станц.	СОШ №6	прис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нитрат-ионы (в пересчете на азот)	мг/дм^3	45 (по нитрат-ионам)	45 (по нитрат-ионам)	ГОСТ 33045 метод Д		0,56	0,57	0,45		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,5	0,5	ГОСТ 18165						
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95		0,15	0,22	0,20		
4	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ 3351		0	0	0	0	
5	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2		0,95	0,82	0,99		
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ31954 метод А		7,7	7,0	7,3		
7	Запах	баллы	2	2	ГОСТ 3351		2	1	0	0	(при
							2	1	0	0	(при
8	Аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот)	мг/дм^3	2,0	2,0	ГОСТ 33045 метод А		0,95	1,69	0,88		
9	Молибден	мг/дм^3	0,25	0,25	М01-28-2007						
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006		< 0,1	< 0,1	< 0,1		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А		0,29	0,130	0,28		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2						
13	Мутность	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 3351		0,60	0,69	1,31	2,5	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98				0,014		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				< 0,025		
16	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99		3,06	3,29	2,90		
17	Водордный показатель (pH	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97						
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3		74	49	71		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164		498	432	471		
20	Температура	°С			РД 52.24.496-2005		3,7	3,7			
21	Фенолы	мг/дм^3	0,25 (фенольный индекс)	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02				< 0,0005		
22	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А		0,021	< 0,01	0,017		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 4386 вариант А		0,29	0,263	0,37		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3		3,3	1,8	4,0		
25	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96						
26	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04		40	36	68	61	
27	Цинк	мг/дм^3	5	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02						
28	Никель	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03						
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,05	0,05	М 01-26-2006						
30	Свинец	мг/дм^3	0,03	0,03	ГОСТ 18293 п.3						

Примечание:
Испытания проведены в ИЛ ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории

Начальник ИЛ:

Лукьянова И.П.
Дербенцева Т.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МП «ИНТАВОДОКАНАЛ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: Российская Федерация, 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес лаборатории: 169840, Республика Коми, г. Инта,
ул. Северная, промплощадка ОКС (очистные канализационные сооружения)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения, обработанной питьевой воды и воды в сети п. В.Инта (водозабор №4).
Средние данные за 2016 год

№ п/п	Определяемый компонент	Ед. измер.	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Обозначение (наименование) НД на МИ	вода подземных источников водоснабжения				вода централизованных систем питьевого водоснабжения		Примечание
						А-174 (3)	А-6	А-5	А-7	Насосн. Станц.	СОШ №45	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	126	73	144	288	55	110	
2	Мутность	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 3351	2,71	1,1	3,23	4,64	2,69	4,64	
3	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ 3351	1	0	0	0	0	0	
4	Запах	баллы	2	2	ГОСТ 3351	3	2	0	0	1	1	(при 20°С)
	Температура	°С			РД 52.24.496-2005	1	1	0	0	0	0	(при 60°С)
	Водордный показатель	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	4,2	3,8	1,8	3,6			
7	Нитрат-ионы (в пересчете на азот)	мг/дм^3	45 (по нитрат-ионам)	45 (по нитрат-ионам)	ГОСТ 33045 метод Д	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4		
8	Аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот)	мг/дм^3	2,0	2,0	ГОСТ 33045 метод А	1,5	0,83	1,2	2,30	0,54		
9	Алюминий	мг/дм^3	0,5	0,5	ГОСТ 18165	2,27	2,25	0,82	1,63	2,22		
10	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	<0,04	<0,04	<0,04		<0,04		
11	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006					<0,025		
12	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
13	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	0,47	1,22	0,52	1,04	1,16		
14	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ31954 метод А	2,60	1,16	6,80	13,6	1,15		
15	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	7,8	3,9	2,2	4,3	4,4		
16	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,36	0,26	0,29	0,58	0,29		
17	Молибден	мг/дм^3	0,25	0,25	М01-28-2007	0,18	<0,02	<0,02		0,048		
18	Мышьяк	мг/дм^3	0,05	0,05	М 01-26-2006	<0,025	<0,025	<0,025		<0,025		
19	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005		
20	Никель	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03					0,027		
21	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01		
22	Свинец	мг/дм^3	0,03	0,03	ГОСТ 18293 п.3	4,6	4,2	2,9	5,8	4,0		
23	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	<0,005	<0,005	0,0101		0,0157		
24	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	42	40	6,6	13,1	71		
25	Фенолы	мг/дм^3	0,25 (фенольный индекс)	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	528	641	250	499	622		
26	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А					0,0006		
27	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 4386-89 вар. А	0,072	0,063	0,010	0,019	0,029		
28	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	0,46	0,45	0,39	0,78	0,41		
29	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	12,2	8,1	5,0	9,9	12,5		
30	Цинк	мг/дм^3	5	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01		
						<0,005	<0,005	<0,005		<0,005		

Примечание:
Испытания проведены в ИЛ ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

Начальник ИЛ: Дербенцева Т.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: Российская Федерация, 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес лаборатории: Российская Федерация, 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Северная - промплощадка ОКС
(очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения, обработанной питьев воды и воды в сети п. Косьювом (водозабор № 5)
Средние данные 2016 год

№ п/п	Определяемая характеристика	Ед. измер.	ПДК (вода питьевая подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода питьевая централизованных систем водоснабжения)	Обозначение (наименование) НД на МИ	ОБЪЕКТ ИЗМЕРЕНИЯ			
						вода подземных источников водоснабжения	вода централизованных систем питьевого водоснабжения		Примечание
1	2	3	4	5	6	Г - 103	Башня	школа	Приме
						7	11	12	13
1	Нитрат-ионы (в пересчете на азот)	мг/дм^3	45 (по нитрат-ионам)	45 (по нитрат-ионам)	ГОСТ 33045 метод Д	0,91	1,08		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,5	0,5	ГОСТ 18165	< 0,04	< 0,04		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,51	0,54		
4	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ 3351	0	0	0	
5	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	1,09	1,09		
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ31954 метод А	4,5	4,3		
7	Запах	баллы	2	2	ГОСТ 3351	1	0	0	(при 20 С)
						0	0	0	(при 60
8	Аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот)	мг/дм^3	2,0	2,0	ГОСТ 33045 метод А	2,97	2,98		
9	Молибден	мг/дм^3	0,25	0,25	М01-28-2007	< 0,025	<0,025		
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	0,26	0,11		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,24	0,28		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,15	0,16		
13	Мутность	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 3351	1,96	1,62	3,29	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98		0,026		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000		< 0,025		
16	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99	3,15	3,3		
17	Водордный показатель (pH)	ед. pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,4	7,5		
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	4,9	4,8		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	407	402		
20	Температура	°С			РД 52.24.496-2005	4,5			
21	Фенолы	мг/дм^3	0,25 фенольный индекс	0,25 фенольный индекс	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02		0,0010		
22	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,103	0,083		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 4386 вариант А	0,32	0,31		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	4,15	4,35		
25	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	<0,01	<0,01		
26	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	56	47	49	
27	Цинк	мг/дм^3	5	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	<0,005	<0,005		
28	Никель	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	< 0,01	< 0,01		
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,05	0,05	М 01-26-2006	<0,005	<0,005		
30	Свинец	мг/дм^3	0,03	0,03	ГОСТ 18293 п.3	<0,005	<0,005		

Примечание:
Испытания проведены в ИЛ ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

Начальник ИЛ: Дербенцева Т.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНТАВОДОКАНАЛ»
Испытательная ЛАБОРАТОРИЯ

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: Российская Федерация, 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес лаборатории: Российская Федерация, 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Северная - промплощадка ОКС
(очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения и воды в сети п. Юсьтыдор (водозабор №6).

Средние данные за 2016год

№ п/п	Определяемый компонент	Ед. измер.	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Обозначение (наименование) НД на МИ	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: вода питьевая источников водоснабжения	вода централизованных систем питьевого водоснабжения	
						А - 119	Котельная п.Юсьтыдор	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нитрат-ионы (в пересчете на азот)	мг/дм^3	45 (по нитрат-ионам)	45 (по нитрат-ионам)	ГОСТ 33045 метод Д	0,32		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,5	0,5	ГОСТ 18165	0,04		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,75		
4	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ 3351	0	0	
5	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	2,08		
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ31954 метод А	3,8		
7	Запах	баллы	2	2	ГОСТ 3351	2	2	(при 20°С)
						1	0	(при 60°С)
8	Аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот)	мг/дм^3	2,0	2,0	ГОСТ 33045 метод А	1,76		
9	Молибден	мг/дм^3	0,25	0,25	М01-28-2007	0,025		
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	0,1		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,37		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	0,053		
13	Мутность	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 3351	4,2	5,0	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,017		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	0,025		
16	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99	2,10		
17	Водордный показатель (pH)	единицы pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,0		
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	86		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	567		
20	Температура	°С			РД 52.24.496-2005	4,1		
21	Фенолы	мг/дм^3	0,25 (фенольный индекс)	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,00083		
22	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,018		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 4386 вариант А	0,44		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	66		
25	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	0,01		
26	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	106	100	
27	Цинк	мг/дм^3	5	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	0,005		
28	Никель	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	0,01		
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,05	0,05	М 01-26-2006	0,005		
30	Свинец	мг/дм^3	0,03	0,03	ГОСТ 18293 п.3	0,005		

Примечание:
Испытания проведены в ИЛ ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

Начальник ИЛ: Дербенцева Т.В.

МП

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» Испытательная лаборатория

ОАО «Интаводоканал»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: Российская Федерация, 169840,
Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 5
Тел/факс. 8 (82145) 6-42-52
Адрес лаборатории: 169840, Республика Коми, г. Инта,
ул. Северная - промплощадка ОКС
(очистных канализационных сооружений)

Результаты измерений питьевой воды подземных источников водоснабжения и воды сети центральной усадьбы совхоза "Б. Инта" (водозабор №7).
Средние данные за 2016год.

№ п/п	Определяемый компонент	Ед. измер.	ПДК (вода подземных источников водоснабжения)	ПДК (вода централизованных систем питьевого водоснабжения)	Обозначение (наименование) НД на МИ	ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: вода подземных источников водоснабжения	вода централизованных систем питьевого водоснабжения	
						Г - 5бис	водоразборная колонка	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нитрат-ионы (в пересчете на азот)	мг/дм^3	45 (по нитрат-ионам)	45 (по нитрат-ионам)	ГОСТ 33045 метод Д	0,21		
2	Алюминий	мг/дм^3	0,5	0,5	ГОСТ 18165	< 0,04		
3	Бор	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,95		
4	Вкус	баллы	2	2	ГОСТ 3351	0	1	
5	Железо общеее	мг/дм^3	10,0	0,3	ГОСТ 4011 п.2	0,106		
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,0	ГОСТ31954 метод А	0,98		
7	Запах	баллы	2	2	ГОСТ 3351	2	2	(при 20°С)
						1	1	(при 60°С)
8	Аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот)	мг/дм^3	2,0	2,0	ГОСТ 33045 метод А	1,36		
9	Молибден	мг/дм^3	0,25	0,25	М01-28-2007	< 0,025		
10	Бериллий	мкг/дм^3	0,2	0,2	М 01-35-2006	< 0,1		
11	Марганец	мг/дм^3	1,0	0,1	ГОСТ 4974 метод А	0,090		
12	Медь	мг/дм^3	1,0	1,0	ГОСТ 4388 п.2	< 0,02		
13	Мутность	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 3351	0,58	0,59	
14	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,012		
15	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,5	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	< 0,025		
16	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	5,0	5,0	ПНД Ф 14.2:4.154-99	2,01		
17	Водордный показатель (pH)	ед. pH	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,8		
18	Сульфат-ионы	мг/дм^3	500	500	ГОСТ 31940 метод 3	76		
19	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	1000	ГОСТ 18164	678		
20	Температура	°С			РД 52.24.496-2005	4,4		
21	Фенолы	мг/дм^3	0,25 (фен.индекс)	0,25 (фенольный индекс)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,00107		
22	Полифосфаты	мг/дм^3	3,5	3,5	ГОСТ 18309 метод А	0,024		
23	Фторид-ионы	мг/дм^3	1,5	1,5	ГОСТ 4386 вариант А	0,38		
24	Хлорид-ионы	мг/дм^3	350	350	ГОСТ 4245 п.3	160		
25	Хром (6+)	мг/дм^3	0,05	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	< 0,01		
26	Цветность	градусы цветности	20	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	15,8	15,8	
27	Цинк	мг/дм^3	5	5	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02	< 0,005		
28	Никель	мг/дм^3	0,1	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	< 0,01		
29	Мышьяк	мг/дм^3	0,05	0,05	М 01-26-2006	< 0,005		
30	Свинец	мг/дм^3	0,03	0,03	ГОСТ 18293 п.3	< 0,005		

Примечание:
Испытания проведены в ИЛ ОАО "Интаводоканал" аттестат аккредитации RA.RU.21АН30

Ответственный за составление отчета: инженер I категории Лукьянова И.П.

Начальник ИЛ: Дербенцева Т.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТАВОДОКАНАЛ» ИНТА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ