КОМИ РЕСПУБЛИКАСА «ИНТА»
МУНИЦИПАЛЬНӧЙ КЫТШЛӧН
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ИНТА»
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ШУӦМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2026 года № 9/1151

Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми от 13.08.2025 № 8/1156 «Об утверждении нормативов состава сточных вод загрязняющих веществ для абонентов на территории муниципального округа г. Инта и пгт. Верхняя Инта Республики Коми»

Руководствуясь подпунктом 9.1. пункта 1 статьи 6, статьей 30.1 Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», абзацем 173 главы XIII постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация муниципального округа «Инта» Республики Коми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми от 13.08.2025 № 8/1156 «Об утверждении нормативов состава сточных вод загрязняющих веществ для абонентов на территории муниципального округа г. Инта и пгт. Верхняя Инта Республики Коми» следующего содержания:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального округа «Инта» Республики Коми.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа «Инта»
Республики Коми - руководитель администрации Г.И. Николаев

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО «Инта»
от 07.09.2026 № 9/1151

«Приложение № 1 к постановлению
администрации МО «Инта»
от « 13 » 08 2025 года № 8 /1156

Нормативы состава сточных вод загрязняющих веществ для абонентов г. Инта

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Единицы измерения	Нормативы состава сточных вод загрязняющих веществ для абонентов г. Инта
1	Взвешенные вещества	мг/дм^3	300*
2	Хлорид-анион	мг/дм^3	366
3	Сульфат-анион	мг/дм^3	128
4	Железо	мг/дм^3	5,0
5	Аммоний-ион	мг/дм^3	25*
6	Фосфат-ион по (Р)	мг/дм^3	12*
7	БПК полн.	мг/дм^3	3,0
8	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,38
9	Фенолы	мг/дм^3	0,05
10	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	1,0
11	Цинк	мг/дм^3	0,03
12	Медь	мг/дм^3	0,05
13	Ионы хрома (6+)	мг/дм^3	0,02
14	Марганец	мг/дм^3	0,5
15	Алюминий	мг/дм^3	0,4
16	Нитрит-анион	мг/дм^3	0,4
17	Нитрат-анион	мг/дм^3	40,0
18	Сухой остаток	мг/дм^3	1000

<*> Значение норматива состава сточных вод при сбросе сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения поселений, муниципальных или городских округов на основании приложения № 7 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

».

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО «Инта»
от 07.09.2026 № 9/1151

«Приложение № 2 к постановлению
администрации МО «Инта»
от « 13 » 08 2025 года № 8 /1156

**Нормативы состава сточных вод загрязняющих веществ
для абонентов пгт. Верхняя Инта**

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Единицы измерения	Нормативы состава сточных вод загрязняющих веществ для абонентов пгт. Верхняя Инта
1	Взвешенные вещества	мг/дм^3	300*
2	Хлорид-анион	мг/дм^3	345
3	Сульфат-анион	мг/дм^3	122
4	Железо	мг/дм^3	5,0
5	Аммоний-ион	мг/дм^3	25*
6	Фосфат-анион	мг/дм^3	12*
7	БПК полн.	мг/дм^3	150,0
8	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,29
9	Фенолы	мг/дм^3	0,02
10	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	0,6
11	Цинк	мг/дм^3	0,03
12	Медь	мг/дм^3	0,1
13	Ионы хрома (6+)	мг/дм^3	0,02
14	Марганец	мг/дм^3	0,5
15	Алюминий	мг/дм^3	0,12
16	Нитрит-анион	мг/дм^3	0,22
17	Нитрат-анион	мг/дм^3	40,0
18	Сухой остаток	мг/дм^3	1020

<*> Значение норматива состава сточных вод при сбросе сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения поселений, муниципальных или городских округов на основании приложения № 7 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

».